

Výrobce:
SeTec Sicherheitstechnik GmbH
Hauptstraße 40 a
DE-82229 Seefeld

TP-PPS-KTPO-01/2011

Distributor:
Profesionální protipožární
systémy s.r.o
Přelouč-Klenovka 15
535 01 Přelouč

Č.j. MV- 54437-2/PO-PRE-2011

SCHVALOVACÍ LIST


Technické podmínky

Klíčový trezor požární ochrany (KTPO) SD 04.2


Klíčový trezor požární ochrany může být vybaven variantně cylindrickou vložkou nebo mechanickým motýlkovým trezorovým zámkem.

Pro účely Hasičského záchranného sboru ČR mohou být instalovány pouze klíčové trezory požární ochrany klasifikované ve smyslu ČSN 91 6012 bezpečnostní třídou Z 2 nebo Z3.

Návrh schvalují odpovědní zástupci odběratelů:

Podnik nebo instituce	Jméno, příjmení ¹⁾	Razítko a podpis ²⁾	Datum
Ministerstvo vnitra generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR	brig. gen. Ing. Miloš Svoboda		6.5.2011

Návrh schvaluje za dodavatele:

Podnik nebo instituce	Jméno, příjmení ¹⁾	Razítko a podpis ²⁾	Datum
Profesionální protipožární systémy s.r.o Přelouč-Klenovka 15 535 01 Přelouč	Lukáš Bláha		9.5.2011

1) Vyplní se strojem nebo hůlkovým písmem

2) Je-li souhlas potvrzen na jiném písemném dokladu (zápis, dopis atd.) uveďte se odkaz na tento doklad.